

Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2024 год

№ п/п	Наименование муниципального образования	Наименование теплоснабжающей организации	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения										Показатели надежности теплоснабжения			
			Фактический расход топлива на производство энергии, отпущенной с коллектора источников тепловой энергии	Объем натурального топлива фактически использованной для выработки тепловой энергии	Переводной коэффициент натурального топлива в условное топливо в условиях нарушения	Величина фактического полезного отпуска тепловой энергии потребителям с учетом собственного потребления	Величина фактических технологических потерь при передаче тепловой энергии, тепловоснабжении по тепловым сетям	Описание вступивших технологических потерь тепловой энергии, тепловоснабжении к материальной характеристике тепловой сети	Материальная характеристика тепловой сети, (сухая провисания, наружных диаметров трубопровода участка тепловой сети на их длину)	Количество прерываний подачи тепловой энергии в тепловых сетях *	Количество прерываний подачи тепловой энергии, тепловоснабжении в результате технологических нарушений на участках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	Количество прерываний подачи тепловой энергии, тепловоснабжении в результате технологических нарушений на тепловых сетях *	Протяженность тепловых сетей	Количество прерываний подачи тепловой энергии, тепловоснабжении в результате технологических нарушений на участках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	Количество прерываний подачи тепловой энергии, тепловоснабжении в результате технологических нарушений на тепловых сетях *	Величина установленной мощности источника тепловой энергии
	Городской м.о.г. Заволжье	МУП "ТЭК" г. Заволжье	м.у./Гкал	тыс.куб.м (топлив. куб.м)	1,17	Гкал	Гкал	Гкал/м2	м2	шт./км	шт.	км	шт./Гкал/час	шт.	Гкал/час	
			129,34	29230,237		199214,645	65205,463	3,185	20471,4	2,244	155	69,06	0	0	131,6	

А.Г. Куряшов

А.Г. Конев



Директор МУП ТЭК

Зам. директор по тех. вопросам

Исп. Галанна Н.П.

8 83161 76676